

愛知県運転免許試験場整備等事業「要求水準書（案）」に関する意見・提案

本文

番号	項目名 (タイトル)	箇所							意見・提案内容
		頁	第	数	(数)	加	(加)	英字	
7	基本方針	2	1	3	(3)				「個人情報、免許試験問題、重要情報等の盗難防止策を施す」とありますが、これは主に県の業務範疇であると思料いたします。つきましては、事業者の業務内容は、要求水準書（案）23ページ「第3 1 (4) カ (1) p 監視カメラ設備」及び「同 q 防犯・入退室管理設備」の整備、維持管理に限定されるものとしていただくことを要望します。
8	解体・撤去施設	5	2	3	(2)				工事計画立案のため、照明塔、給油所の埋設配線、配管等も含めた図面の開示を要望します。
9	解体・撤去施設	5	2	3	(2)				「自動車教習所及び油庫は所有者において解体・撤去する」とありますが、解体・撤去スケジュールを御提示願います。
10	事前調査業務	14	3	1	(3)	イ			土壌汚染に係るリスクは、発注者で負担いただくものと考えます。土壌調査については、公平性確保のため、対象範囲、区割り、調査する物質を明示いただきたくお願いいたします。
11	電気時計設備	23	3	1	(4)	カ	(1)	r	「待合ロビー等に設置するものにあたっては、建築の意匠、配置等を考慮し埋込型又は半埋込型を採用すること」とありますが、費用対効果に鑑み、建築の意匠、配置等に考慮した上での壁掛型の採用も許容いただくことを要望します。
12	案内表示システム	24	3	1	(4)	カ	(1)	v	案内表示システムは、設置と点検・保守・経常修繕が事業範囲と理解しておりますが、仕様の提示をお願いします。
13	仮設駐車場・駐輪場の整備・維持管理	31	3	3	(2)	f			建設期間中は、身体障害者以外の一般来場者のための四輪駐車場は閉鎖としていただけませんでしょうか。 「施設利用者の利便性の確保のほか渋滞緩和、周辺交通への影響を極力抑えるために、解体・撤去対象施設敷地を最大限活用し、四輪駐車スペースを確保することを期待する」とありますが、建設期間中は、資機材用仮設ヤードの設置や安全確保のため、現状よりは収容台数が減ると思量いたします。特に技能試験コース付替え時は外周部駐車場はかなり利用が制限されると推察いたします。駐車場がある以上、車を利用したいと考える来場者はいると考えられ、この数を事業者がコントロールすることは困難です。 本施設の周辺道路では、現状でさえ来場者の集中による渋滞がしばしば発生していると伺っている中で、収容台数が減少すれば、待機車両のため、敷地内の混雑のみならず、周辺道路の渋滞が助長されることを危惧いたします。 身体障害者用の仮設駐車場・駐輪場は出来るだけ多く確保するよう努めますが、一般来場者に対しては来場者の混乱を避けるためにも、四輪駐車スペースは建設期間中は無しとして、その旨、県から広報や免許更新通知でご案内いただき、公共交通機関利用を奨励いただく方が、周辺環境への影響を最小限に抑えられるのではないかと思量いたします。
14	解体・撤去工事	31	3	3	(2)	ア	(ク)	b	「アスベストについては、使用有無の事前調査を行うとともに、～」とありますが、アスベストに関しては調査結果によってその処分に要する費用が大きく変動することから、事前調査は県が直接実施し、処分に要する費用を一定の精度で事業者が算定できるようにしていただくことを要望します。

番号	項目名 (タイトル)	箇所							意見・提案内容
		頁	第	数	(数)	加	(加)	英字	
15	要求水準	40	4	7	(3)				「点検項目、点検回数等は事業者の提案による。」とありますが、「点検・保守・経常修繕業務」「外構等管理業務」「清掃業務」についても同様の記載を加えていただくことを要望します。
16	その他								公表資料のPDFデータのテキストを、検索、文字のコピー、文字のマーキングができる保存形式としていただけませんか。

愛知県警察運転免許試験場整備等事業「要求水準書（案）」に関する意見・提案

資料

番号	項目名 (タイトル)	箇所							意見・提案内容
		頁	第	数	(数)	加	(加)	英字	
17	資料12 ローリング計画図								Step1からStep2の間は、暫定的な試験コースの設定が考慮された、さらに細かいローリングステップがあるものと思料します。それらを、それぞれのステップでの試験コース図、標識等の配置図とともに速やかに提示いただくことを要望します。
18	資料25-1 技能試験コース整備業務特記仕様書			2	(1)				「別に示す工程」とありますが、これを速やかに公表いただくことを要望します。
19	資料28 駐車場管理業務仕様書	1		4	(2)	1			業務の効率化のため、徴収した使用料を県にお渡しする方法について現地で原則当日、県職員へ直接引き渡す形に変更していただくことを要望します。
20	資料								より詳細な計画を立案するため、「資料2 現況図」、「資料12 ローリング計画図（全ステップ図）」、「資料23 囲障設置位置図」、「資料25-3 技能試験コース整備図」、以上それぞれのCADデータを提供いただけませんか。