

ヒマラヤ豊橋店

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

1 概要

開店時刻を午前10時30分(年間120日午前10時)から午前10時に繰上げ、閉店時刻を午後8時から午後9時30分に繰下げる。これに伴い駐車場利用時間帯を午前9時30分から午後10時までに変更する。(法附則第5条第1項)

2 店舗の概要

届出事項		変更前	変更後	
店舗	店舗名称	ヒマラヤ豊橋店		
	店舗所在地	豊橋市小松町219ほか5筆		
設置者	名称	株式会社ヒマラヤ		
	代表者	代表取締役 小森 裕作		
	住所	岐阜県岐阜市江添一丁目1-1		
	備考	なし		
小売業者	名称	株式会社ヒマラヤ		変更前に同じ
	代表者	代表取締役 小森 裕作		同
	住所	岐阜県岐阜市江添一丁目1-1		同
	備考	なし		同
店舗面積		2,369 m ²	2,106 m ²	

業態	住・生活関連品専門店		
用途地域	第2種住居地域	第1種中高層住居専用地域	—
参考	平成12年11月3日 開店		

3 届出の概要

届出年月日	平成18年12月27日
変更する日	平成19年1月26日(施設の運営方法に関する事項)及び平成19年8月28日(店舗面積の合計)

届出事項		変更前	変更後	
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり	変更前に同じ
		台数	38 台	同
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり	同
		台数	24 台	同
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり	同
		面積	94.03 m ²	同
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり	同
		容量	20.87 m ³	同
施設の運営	営業時間	開店	午前10時30分(年間120日午前10時)	午前10時
		閉店	午後8時	午後9時30分
	駐車場利用時間帯	駐車場	午前9時30分から午後8時30分まで	午前9時30分から午後10時まで
		駐車場		
	駐車場出入口	数	6箇所	変更前に同じ
		位置	別紙図面のとおり	同
荷捌時間帯		午前9時から午後6時まで	同	

ヒマラヤ豊橋店

4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	なし
(2) 深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	繁忙時は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	既存店のため、必要なし

5 施設の配置及び運営方法関連事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

ア 駐車場の必要台数の確保

(ア) 指針による算出

行政人口	店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域 の場合)	自動車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	指針必要台数
381,999人	2,106 ㎡	1,037	14.40%	680 m	70.00%	2.00 人	0.69	76 台

総駐車場台数	従業員等駐車場台数	付帯施設駐車場台数	業務用駐車場台数	来客用駐車場台数	評価
48 台	10 台	0 台	0 台	38 台	

(イ) 指針によらない「特別な事情」による算出

12月10日(日)、12月8日(金)の2日間で調査員が常時観測し、各時間帯のピーク時駐車台数の調査を行った。駐車場 に関しては、ヒマラヤ利用者と他店舗利用者を分けて観測した。

調査結果より、

ヒマラヤ利用者のピーク時駐車台数は32台であり、ヒマラヤの駐車台数は38台で、ピーク時駐車台数を上回る駐車台数を確保しています。

駐車場全体(駐車場、駐車場)のピーク時駐車台数は87台であり、駐車場全体(駐車場、駐車場)の駐車台数は95台で、ピーク時駐車台数を上回る駐車台数を確保しています。

イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オレター:無	2平面自走オレター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	123 台

(ア) 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

駐車場	種別	1	収容台数		歩行者動線		騒音配慮	必要駐車台数を確保	排ガス配慮	アイドリングストップ		
			出入口数	道路種別	道路幅員	歩道				交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数
東	1箇所	県道	27 台	20m	あり	5.5m	0m	予測なし	双方向	右左折混合	なし	-
西	1箇所	市町村道	6.8m	なし	8m	0m	予測なし	双方向	右左折混合	なし	-	
南	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備												

駐車場	種別	1	収容台数		歩行者動線		騒音配慮	必要駐車台数を確保	排ガス配慮	アイドリングストップ		
			出入口数	道路種別	道路幅員	歩道				交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数
東	3箇所	市町村道	11 台	6.8m	なし	7m	0m	予測なし	双方向	右左折混合	なし	-
西	1箇所	市町村道	8m	なし	65.4m	0m	予測なし	双方向	右左折混合	なし	-	
南	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備												

評価	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理

ヒマラヤ豊橋店

ウ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
未実施	未実施	未実施	未実施

エ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗北側に1箇所
駐輪場の収容台数	24台
標準収容台数	68台

調査員が常時観測し、各時間帯の最大駐輪台数の調査を行った結果より、平成18年12月10日(日)が9台で、12月8日(金)が4台でした。駐輪場の台数は24台であり、調査結果の駐輪していた台数を満たしております。

自動二輪車等駐車場の確保	なし	収容台数	-
位置及び箇所	-		

位置評価	台数評価

オ 荷捌施設の整備等

(ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	混在	94.03㎡	なし	5分	1台	3台	

(イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
11時台	3台	7:00~8:00	11:00~12:00	なし	なし	

カ 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

案内表示	交通整理員の配置	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
なし	配置なし	非回避	非回避	非回避	あり

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
あり	あり	非配備

対応

・登校時間帯には、搬出入がないように計画しております。
 ・下校時間帯に、搬出入する際は、従業員よりドライバーに対して通学児童に注意をするよう促しております。

c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし
地方公共団体・公共交通事業者の事業関係
パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価

(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

非難場所の提供	物資の緊急提供
締結可能	締結可能
防犯への協力(深夜営業を行う場合)	
夜間照明の配置	警備員等の巡回
-	-

評価

ヒマラヤ豊橋店

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

ア 騒音問題対応策

(ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	23 m	なし	給排気ファン	なし	なし	-
西方向	14 m	なし	来客車両	なし	なし	-
南方向	7 m	なし	エアコン室外機	なし	なし	-
北方向	15 m	なし	来客車両	なし	なし	-

遮音壁の悪影響	遮音壁設置なし
---------	---------

(イ) 荷捌・営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設・施設面での配慮	荷さばき施設のスペースを十分に確保し、荷さばき時間の短縮を図ります。
荷捌施設・運営面での配慮	アイドリングストップ、作業員の意識徹底、夜間作業回避の実施
荷捌施設・機器面での配慮	特に無
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機からの騒音配慮	低騒音型機器の使用
給排気口からの騒音配慮	低騒音型機器の使用
駐車場からの騒音配慮	アイドリングストップの徹底
廃棄物収集作業に伴う騒音配慮	深夜・早朝の回収作業禁止、定期的な収集、作業員の騒音抑制意識の徹底
経年劣化等の事後対策	メンテナンスの実施

イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	8	冷却塔		給排気口	21	変電施設		浄化槽		プロフ(ポンプ)		エンジン等		
		冷凍機室外機		冷凍機械室		キュービクル	1									
	変動騒音	ゴミ収集作業		BGM		アナウンス		台車走行								
		自動車走行		荷捌 アイドリング		後進警報 ブザー										
衝撃騒音	荷降り音		台車走行													
建物の構造(高さ)		8.1m														

(ア) 等価騒音レベル予測

		A	B	C	D	E
用途地域		第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域	第2種住居地域	第2種住居地域	第1種中高層住居専用地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル 評価	46.2 dB	49.6 dB	40.5 dB	49.3 dB	51.9 dB
	夜間等価騒音レベル 評価	10dB以下	10dB以下	10dB以下	19.9 dB	10dB以下
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	妥当

ヒマラヤ豊橋店

		F	G
用途地域		第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域
昼間基準値		55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	44.7 dB	48.9 dB
	評価		
県	夜間等価騒音レベル	10dB以下	10dB以下
	評価		
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当

基準値を超えた場合の対応等

--

(イ) 夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無		無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か		
上記A・Bの具体的内容		
		a
		b
用途地域		第2種住居地域
基準値を5dB減ずる要因		なし
基準値		40dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	23.5dB
	評価	
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-
	評価	-
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-

基準値を超えた場合の対応等

--

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	廃棄物はすべて業者による収集を経て、敷地外処理を実施しています。
衛生問題関係配慮	特になし

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	指針容量	見かけ比重の変更	判定
紙廃棄物用	20.87 m ³	2日	0.493 t	0.10 t/m ³	9.86 m ³	変更なし	
金属製廃棄物用		2日	0.017 t	0.10 t/m ³	0.33 m ³	変更なし	
ガラス製廃棄物用		2日	0.014 t	0.10 t/m ³	0.28 m ³	変更なし	
プラスチック製廃棄物用		2日	0.047 t	0.01 t/m ³	9.48 m ³	変更なし	
生ごみ用	0.00 m ³	-	-	-	-	-	-
その他可燃性廃棄物用	20.87 m ³	2日	0.128 t	0.38 t/m ³	0.67 m ³	変更なし	
合計	20.87 m ³	-	-	-	20.62 m ³	-	
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

廃棄物保管施設 の合計容量

生ゴミは、取扱品目になく、排出されないため保管施設を確保しない。

ヒマラヤ豊橋店

リサイクル品保管庫の有無	あり	廃棄物保管施設と共用
--------------	----	------------

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
ダンボール不使用納品の実施	なし	空缶・空き瓶の回収箱設置	なし
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	なし
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	なし
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施		分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保		特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保		深夜・早朝の回収作業の禁止、敷地外処理を実施
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施		生ゴミ排出なし
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保		生ゴミ排出なし

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	(株)ヨジン(09610004470)
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場併設からの悪臭防止対策	-
換気扇・排気口の設置場所への配慮	なし
食品加工場等の定期的な清掃の実施	-

評価

(3) 街づくり等への配慮

景観計画等	刺激的な色彩を避け、周辺と調和のとれた外観としております。
街並み形成に関する条例	特になし
中心市街地活性化計画	市町村からの要請に対して協力します。
具体的対応策	特になし
街並みづくりへの協力	特になし
照明等の配慮	光を拡散しないようにしています。

評価

ヒマラヤ豊橋店

市町村の意見概要	対応
意見なし	—

住民等の意見の概要	—
意見なし	

県の意見案
意見なし