

○LNG（液化天然ガス）月別調達予定数量について

表一 1 LNG 調達予定数量

(単位:t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
H29年度 使用量	131.7	128.3	130.7	127.5	128.1	128.4	126.6	128.5	134.0	167.3	167.1	151.8	1650.0

なお、LNG の使用量は、次の要素等により変動する。

1 水道需要量の増減

水道需要量の増減により、浄水場電力使用量は増減する。水道需要量の増加に伴い、導水ポンプ稼働時間が増加することがある。

2 その他

天然ガスコージェネレーションシステムの燃費は、稼働状況等により変動する。

天然ガスコージェネレーションシステムは予備機を備えており、通常の設定点検で運転を停止することはない。ただし、天然ガスコージェネレーションシステム以外の浄水場電気設備点検等により、1年当たり数日程度は天然ガスコージェネレーションシステムの運転を停止する可能性がある。