

平成25年度 排水処理管理表

犬山浄水場

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汚泥平均濃度	%	1.9	2.2	2.3	2.5	3.1	3.2	6.0	2.9	2.3	1.8	1.4		2.7
ケーキ重量	t	178.87	156.10	228.44	310.70	290.68	192.67	221.69	222.58	159.50	139.28	131.32		2,231.83
ケーキ平均含水率	%	75.6	74.1	75.1	71.1	67.1	63.8	55.0	66.4	69.8	74.7	77.9		70.0
乾燥発生土量	t	51.82	51.01	72.87	119.61	131.24	90.79	124.16	91.47	58.02	43.33	38.28		872.60
発生土量	m <sup>3</sup>	229.0	194.4	284.8	403.5	350.2	233.3	251.3	254.4	181.5	170.7	155.4		2,708.5

尾張西部浄水場

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
汚泥平均濃度	%	2.7	3.4	3.8	4.5	5.8	6.3	8.6	7.8	6.7	4.9	3.9		5.3
ケーキ重量	t	99.55	105.06	102.66	135.68	222.70	132.68	198.66	54.44	143.98	97.68	85.24		1,378.33
ケーキ平均含水率	%	67.8	66.4	66.0	64.4	60.8	58.8	54.9	56.4	61.1	63.6	67.4		62.5
乾燥発生土量	t	26.72	27.79	27.23	38.34	69.62	44.04	76.16	19.26	45.86	27.41	21.69		424.12
発生土量	m <sup>3</sup>	118.1	122.9	120.2	157.2	251.5	147.6	212.3	59.3	159.3	111.0	99.6		1,559.0