

(様式11)

実包火薬庫点検表 (最大貯蔵量 トン)

火薬庫の附近にある保安物件の名称	保安距離及び当該保安物件までの距離	事業用施設の別	備考	判定
第1種	m・m			適・否
第2種	m・m			適・否
第3種	m・m	事業用・非事業		適・否
第4種	m・m	事業用・非事業		適・否
検査項目	検査内容		補正・補修事項	判定
位置	湿地ではないか。			適・否
構造	基準は維持され、排水は良いか。			適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置	内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。			適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内面	板張り、床面に鉄類は表れていないか。			適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食等の異常はないか。			適・否
壁	構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
屋根	構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
避雷装置	別紙点検表のとおり			
防火用空地	境界沿いに巾2m以上確保されているか。			適・否
防火設備	貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
警戒設備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
警鳴装置	別紙点検表のとおり。			
庫内暖房設備				有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点燈装置				有・無
検査を指揮監督した保安責任者による記名				