

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度 (度)								最高濁度※ (度)
		0~5	6~15	16~30	31~50	51~100	101~200	201~300	301~	
水道用水	上野浄水場	208	122	24	8	3				82
	知多浄水場	185	149	19	7	3	2			164
	高蔵寺浄水場	278	51	18	7	7	1	2	1	1000
	尾張東部浄水場	254	76	15	8	6	3	1	2	1023
	犬山浄水場	289	41	13	9	7	4		2	1060
	尾張西部浄水場	268	59	15	11	5	6	1		651
	豊田浄水場	309	29	15	8	4				513
	幸田浄水場	172	123	32	19	13	4	2		259
	豊橋浄水場	311	40	8	3	3				570
	豊橋南部浄水場	360	3		1	1				121
	豊川浄水場	363	2							11
工業用水	上野浄水場	208	122	24	8	3				82
	知多浄水場	244	96	17	7	1				90
	尾張東部(東郷)浄水場	283	75	4	3					39
	尾張西部浄水場	288	40	18	6	10	2		1	637
	安城浄水場	241	100	16	6	2				256
	豊橋南部浄水場	360	3		1	1				121
	蒲郡浄水場(工水)	362	2		1					31

単位:日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。