

工業用水水質試験結果書

令和6年4月

		尾張東部 浄水場配水	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		4月25日	4月15日	4月15日	4月8日	4月17日	4月8日	4月9日
気温	℃	21.0	22.1	22.0	19.8	24.8	19.3	18.5
水温	℃	15.4	14.9	15.3	13.2	16.0	14.8	15.7
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.12	0.02	< 0.01	0.04	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	0.013	0.018	0.020	0.017	0.003	0.007
溶存マンガン	mg/l	< 0.001	0.003	0.015	0.014	0.014	0.003	0.006
塩化物イオン	mg/l	3.4	2.0	3.7	4.0	2.8	4.3	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.7	14.1	16.3	21.2	16.2	19.5	24.6
蒸発残留物	mg/l	38	45	41	48	49	44	56
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
濁度	度	0.8	3.5	0.5	0.4	0.7	0.2	1.1
電気伝導度	mS/m	5.5	5.4	5.7	6.7	6.0	6.3	7.6
総アルカリ度	mg/l	13.5	12.0	13.5	13.0	17.0	12.5	15.5