浄水場原水水質試験結果書

令和6年11月

		高蔵寺 浄水場	尾張東部 浄水場	尾張東部 (東郷)浄水場	上野 浄水場	知多 浄水場	知多 浄水場(工水)	犬山 浄水場	尾張西部 浄水場	尾張西部 浄水場(工水)
採水日		11月11日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日	11月12日	11月12日
天候前日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		曇のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇のち晴	晴	晴
気温	℃	21.7	17.3	21.5	22.6	23.5	23.5	24.5	24.6	24.6
水温	℃	15.3	15.3	16.4	17.5	16.5	17.8	14.0	15.2	15.9
一般細菌	個/ml	130	340		76	130		700	150	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	15	15		7.5	26		15	6.3	
カドミウム及びその化合物	mg/l									
水銀及びその化合物	mg/l									
セレン及びその化合物	mg/l									
鉛及びその化合物	mg/l									
ヒ素及びその化合物	mg/l									
六価クロム化合物	mg/l									
亜硝酸態窒素	mg/l									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.26		0.21	0.65		0.24	0.29	
フッ素及びその化合物	mg/l									
ホウ素及びその化合物	mg/l									
四塩化炭素	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
ベンゼン	mg/l									
亜鉛及びその化合物	mg/l									
アルミニウム及びその化合物	mg/l									
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.13	0.18	0.16	0.20	0.13	0.08	0.15	0.05
溶存鉄	mg/l	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02
銅及びその化合物	mg/l									
ナトリウム及びその化合物	mg/l									
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.010	0.013	0.011	0.017	0.011	0.008	0.011	0.002
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	＜0.001	0.002	0.003	0.001
塩化物イオン	mg/l	1.9	1.9	1.8	1.8	3.6	2.0	2.2	2.5	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3	17.0	15.7	15.5	31.6	16.0	16.6	17.4	24.4
蒸発残留物	mg/l	45	46	47	45	68	47	50	52	58
陰イオン界面活性剤	mg/l									
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001		0.000004	0.000001		0.000002	＜0.000001	
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001		0.000001	＜0.000001		＜0.000001	＜0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/l									
フェノール類	mg/l									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8		1.0	0.5		0.7	0.7	
pH値		7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
臭気		木材臭	厨芥臭		厨芥臭	厨芥臭		木材臭	木材臭	
臭気強度(TON)										
色度	度	2.6	2.6		4.1	2.4		2.5	2.6	
濁度	度	2.8	2.9	4.6	4.8	3.9	3.6	1.6	3.3	1.0
アンチモン及びその化合物	mg/l									
ウラン及びその化合物	mg/l									
ニッケル及びその化合物	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
トルエン	mg/l									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l									
農薬類										
遊離炭酸	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.6	3.2		4.2	3.3		4.1	3.9	
腐食性(ランゲリア指数)										
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	＜0.000004	＜0.000004		＜0.000004	＜0.000004		＜0.000004		
電気伝導度	mS/m	5.6	5.4	5.1	5.1	9.1	5.2	6.1	6.4	8.0
総アルカリ度	mg/l	19.0	18.0	17.5	17.0	31.5	17.5	19.0	19.0	21.5
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01		＜0.01	＜0.01		＜0.01	＜0.01	
紫外線(UV)吸光度										
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	1.5	2.0		0.5	0.5		0.0	0.0	
透明度	m									
溶存酸素	mg/l									
酸素飽和百分率	%									
BOD	mg/l									
全窒素	mg/l									
全窒素(溶存態)	mg/l									
リン酸イオン	mg/l									
全リン	mg/l									
全リン(溶存態)	mg/l									
溶性ケイ酸	mg/l									
クロロフィルa	μg/l									
生物総数	/ml									

浄水場原水水質試験結果書

令和6年11月

		豊田 浄水場	幸田 浄水場	安城 浄水場	豊橋 浄水場	豊橋南部 浄水場	豊川 浄水場	蒲郡 浄水場		
採水日		11月5日	11月5日	11月6日	11月5日	11月5日	11月6日	11月6日		
天候前日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
天候当日		曇	曇	晴	曇	曇	晴	晴		
気温	℃	19.0	20.8	23.1	19.9	19.1	21.2	22.2		
水温	℃	16.7	18.0	17.7	17.8	19.9	19.9	20.0		
一般細菌	個/ml	190	920		460	200	78			
大腸菌(MPN)	MPN/dl	140	250		150	36	16			
カドミウム及びその化合物	mg/l									
水銀及びその化合物	mg/l									
セレン及びその化合物	mg/l									
鉛及びその化合物	mg/l									
ヒ素及びその化合物	mg/l									
六価クロム化合物	mg/l									
亜硝酸態窒素	mg/l									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.36	0.47		0.48	0.35	0.31			
フッ素及びその化合物	mg/l									
ホウ素及びその化合物	mg/l									
四塩化炭素	mg/l									
1,4-ジオキサン	mg/l									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l									
ジクロロメタン	mg/l									
テトラクロロエチレン	mg/l									
トリクロロエチレン	mg/l									
ベンゼン	mg/l									
亜鉛及びその化合物	mg/l									
アルミニウム及びその化合物	mg/l									
鉄及びその化合物	mg/l	0.37	0.32	0.32	0.23	0.13	0.14	0.12		
溶存鉄	mg/l	0.14	0.07	0.14	0.03	0.04	0.04	0.04		
銅及びその化合物	mg/l									
ナトリウム及びその化合物	mg/l									
マンガン及びその化合物	mg/l	0.039	0.022	0.027	0.009	0.007	0.011	0.014		
溶存マンガン	mg/l	0.016	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001		
塩化物イオン	mg/l	1.6	2.6	2.5	2.1	1.9	2.6	3.3		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.7	15.5	16.8	19.1	14.1	16.6	21.4		
蒸発残留物	mg/l	45	52	49	49	37	42	50		
陰イオン界面活性剤	mg/l									
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002		< 0.000001	0.000002	< 0.000001			
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	0.000006	< 0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/l									
フェノール類	mg/l									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.5		0.9	1.6	1.2			
pH値		7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.2	7.3		
臭気		藻臭	藻臭		厨芥臭	カビ臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)						2				
色度	度	6.9	7.7		3.9	6.7	5.5			
濁度	度	7.0	8.4	3.9	4.6	4.6	3.2	1.9		
アンチモン及びその化合物	mg/l									
ウラン及びその化合物	mg/l									
ニッケル及びその化合物	mg/l									
1,2-ジクロロエタン	mg/l									
トルエン	mg/l									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l									
農薬類										
遊離炭酸	mg/l									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	6.1	8.7		4.9	6.6	5.6			
腐食性(ランゲリア指数)										
1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004			
電気伝導度	mS/m	4.8	5.5	5.8	5.8	4.4	5.3	6.8		
総アルカリ度	mg/l	17.5	16.0	19.5	20.5	15.5	18.0	21.0		
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			
紫外線(UV)吸光度										
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	0.0	11		14	1.5	3.0			
透明度	m									
溶存酸素	mg/l									
酸素飽和百分率	%									
BOD	mg/l									
全窒素	mg/l									
全窒素(溶存態)	mg/l									
リン酸イオン	mg/l									
全リン	mg/l									
全リン(溶存態)	mg/l									
溶性ケイ酸	mg/l									
クロロフィルa	μg/l									
生物総数	/ml									