

浄水場原水水質試験結果書

令和7年2月

		高蔵寺 浄水場	尾張東部 浄水場	尾張東部 (東郷)浄水場	上野 浄水場	知多 浄水場	知多 浄水場(工水)	犬山 浄水場	尾張西部 浄水場	尾張西部 浄水場(工水)
採水日		2月3日	2月3日	2月12日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日	2月4日	2月4日
天候前日		晴一時雨	晴一時雨	晴	晴一時雨	晴一時雨	晴一時雨	晴一時雨	曇	曇
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	8.9	8.3	4.0	10.5	12.9	12.9	10.6	7.5	7.5
水温	℃	6.6	7.2	6.0	7.2	8.7	7.1	7.1	7.5	7.2
一般細菌	個/ml	420	140	18	24	58	20	1,500	26	28
大腸菌(MPN)	MPN/dl	5.2	2.0	<1	<1	<1	<1	2.0	<1	1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.015	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.19	0.18	0.18	0.65	0.15	0.20	0.28	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.12	0.12	0.10	0.10	0.06	0.10	0.13	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.08	0.08	0.13	0.06	0.04	0.05	0.07	0.29	0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.10	0.09	0.10	0.09	0.16	0.08	0.06	0.12	0.08
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	5.8	5.5	5.3	7.5	5.3	8.8	9.6	9.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.014	0.012	0.013	0.011	0.016	0.008	0.011	0.018	0.006
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.004	< 0.001	0.001	0.008	< 0.001	0.004	0.006	0.003

浄水場原水水質試験結果書

令和7年2月

[illegible]