

■愛知県営東高森台住宅PFI方式整備事業（第2次） 要求水準書に関する質問に対する回答

No	該当箇所						質問内容	質問回答
	頁	数	(数)	カナ	(カナ)	英字		
1	7	3	(1)	ウ			添付資料05の事業用地インフラ関係現況図（参考）より、給水設備について、第2次事業用地外のポンプ室より給水していると思いますが、事業用地内の埋設管及び、ポンプ室内の解体住棟用ポンプのみ撤去と考えて宜しいでしょうか。	事業用地内の埋設管は撤去とし、事業用地外のポンプ室内のポンプは、必要な措置を講じた上で残置とします。
2	14	4	(4)	カ			配布資料：アスベスト調査結果より、R3年の306号棟北電気室・外壁に該当する別添データF5259がありません。公表頂けますでしょうか。	公営住宅課ウェブページに公表いたしました。
3	19	4	(7)	カ			貴県による事後評価を実施したのち、PFI事業における設計と施工に対する業務成績（点数）を付けて頂けませんか。	本事業入札説明書等に対する質問とは認められません。