

# 原水水質試験結果書

令和8年9月

|                                    |         | 兼山愛知<br>用水取水口 | 愛知池<br>取水塔 | 佐布里池<br>取水塔 | 飛騨川<br>古井地点 | 犬山共同<br>取水口 | 尾西<br>取水口 | 木曽川<br>大堰 | 長良川<br>南濃大橋地点 | 長良川<br>取水口 |
|------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 採水日                                |         | 9月1日          | 9月8日       | 9月8日        | 9月1日        | 9月1日        | 9月2日      | 9月2日      | 9月2日          | 9月2日       |
| 天候前日                               |         | 晴             | 雨          | 雨           | 晴           | 晴           | 晴         | 晴         | 晴             | 晴          |
| 天候当日                               |         | 晴             | 曇時々雨       | 曇時々雨        | 晴           | 晴           | 晴         | 晴         | 晴             | 晴          |
| 気温                                 | ℃       | 32.5          | 30.2       | 25.8        | 34.6        | 30.8        | 36.3      | 31.9      | 30.2          | 29.5       |
| 水温                                 | ℃       | 22.9          | 24.9       | 25.8        | 22.5        | 23.6        | 24.5      | 24.3      | 26.5          | 26.4       |
| 一般細菌                               | 個/mL    | 3,400         | 13,000     | 2,700       | 920         | 2,700       | 1,000     | 26,000    | 7,800         | 1,700      |
| 大腸菌(MPN)                           | /100mL  | 310           | 52         | 140         | 21          | 150         | 27        | 39        | 210           | 8.6        |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| セレン及びその化合物                         | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 六価クロム化合物                           | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 四塩化炭素                              | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ジクロロメタン                            | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| トリクロロエチレン                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| PFOS及びPFOA                         | ng/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ベンゼン                               | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L    | 0.43          | 0.13       | 0.10        | 0.10        | 0.32        | 0.22      | 0.28      | 0.15          | 0.21       |
| 溶存鉄                                | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 銅及びその化合物                           | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L    | 0.022         | 0.018      | 0.005       | 0.011       | 0.019       | 0.016     | 0.018     | 0.034         | 0.019      |
| 溶存マンガン                             | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 塩化物イオン                             | mg/L    | 1.3           | 1.8        | 2.3         | 1.4         | 1.5         | 1.7       | 1.7       | 3.9           | 2.1        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 蒸発残留物                              | mg/L    | 48            |            |             |             | 49          | 48        |           |               | 50         |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| ジェオスミン(別名)                         | ng/L    | 2             | 1          | 3           | 1           | 1           | 2         | 2         | 2             | 3          |
| 2-メチルイソボルネオール(別名)                  | ng/L    | < 1           | < 1        | 2           | < 1         | < 1         | < 1       | < 1       | 1             | 3          |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| フェノール類                             | mg/L    |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L    | 1.9           | 1.3        | 1.5         | 0.8         | 1.3         | 1.3       | 1.5       | 1.0           | 1.8        |
| pH値                                |         | 7.4           | 7.6        | 8.1         | 7.5         | 7.4         | 7.4       | 7.4       | 7.4           | 7.3        |
| 臭気                                 |         | カビ臭           | 厨芥臭        | 藻臭          | 厨芥臭         | 木材臭         | 木材臭       | 木材臭       | 厨芥臭           | 厨芥臭        |
| 臭気強度(TON)                          |         | 1             |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 色度                                 | 度       | 10            | 4.3        | 4.4         | 2.9         | 6.5         | 6.4       | 6.9       | 3.3           | 9.4        |
| 濁度                                 | 度       | 17            | 4.4        | 3.4         | 4.6         | 15          | 8.6       | 11        | 2.2           | 7.9        |
| アンチモン及びその化合物                       | mg/L    | < 0.001       |            |             |             | < 0.001     | < 0.001   |           |               | < 0.001    |
| ウラン及びその化合物                         | mg/L    | 0.0001        |            |             |             | < 0.0001    | < 0.0001  |           |               | < 0.0001   |
| ニッケル及びその化合物                        | mg/L    | < 0.001       |            |             |             | < 0.001     | < 0.001   |           |               | 0.001      |
| 1,2-ジクロロエタン                        | mg/L    | < 0.0004      |            |             |             | < 0.0004    | < 0.0004  |           |               | < 0.0004   |
| トルエン                               | mg/L    | < 0.02        |            |             |             | < 0.02      | < 0.02    |           |               | < 0.02     |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                   | mg/L    | < 0.008       |            |             |             | < 0.008     | < 0.008   |           |               | < 0.008    |
| 農薬類                                |         | 0.00          |            |             |             | 0.00        | 0.00      |           |               | 0.00       |
| 遊離炭酸                               | mg/L    | 1.5           |            |             |             | 1.0         | 1.0       |           |               | 1.5        |
| 1,1,1-トリクロロエタン                     | mg/L    | < 0.001       |            |             |             | < 0.001     | < 0.001   |           |               | < 0.001    |
| メチル-tert-ブチルエーテル                   | mg/L    | < 0.002       |            |             |             | < 0.002     | < 0.002   |           |               | < 0.002    |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                | mg/L    | 7.1           |            |             |             | 6.2         | 5.9       |           |               | 7.6        |
| 腐食性(ランゲリア指数)                       |         | -2.3          |            |             |             | -2.2        | -2.2      |           |               | -2.2       |
| 1,1-ジクロロエチレン                       | mg/L    | < 0.001       |            |             |             | < 0.001     | < 0.001   |           |               | < 0.001    |
| 電気伝導度                              | mS/m    | 3.8           | 5.5        | 5.8         | 4.2         | 4.5         | 4.7       | 5.3       | 8.9           | 4.9        |
| 総アルカリ度                             | mg/L    | 12.5          | 15.5       | 17.0        | 14.5        | 13.5        | 14.5      | 14.0      | 27.5          | 15.0       |
| アンモニア態窒素                           | mg/L    | < 0.01        | 0.02       | < 0.01      | < 0.01      | 0.02        | 0.02      | 0.02      | 0.04          | 0.01       |
| 紫外線(UV)吸光度                         |         | 0.062         |            |             |             | 0.040       | 0.040     |           |               | 0.047      |
| 嫌気性芽胞菌                             | 個/100mL |               |            |             |             |             |           |           |               |            |
| 透明度                                | m       |               | 1.5        | 2.0         |             |             |           |           |               |            |
| 溶存酸素                               | mg/L    | 8.6           | 9.4        | 9.0         | 9.1         | 8.9         | 8.3       | 8.2       | 7.5           | 7.7        |
| 酸素飽和百分率                            | %       | 102           | 114        | 112         | 107         | 107         | 102       | 98        | 94            | 96         |
| 全窒素                                | mg/L    |               | 0.64       | 0.35        |             |             |           |           |               | 0.83       |
| 全窒素(溶存態)                           | mg/L    |               | 0.54       | 0.28        |             |             |           |           |               | 0.69       |
| リン酸イオン                             | mg/L    |               | < 0.01     | < 0.01      |             |             |           |           |               | 0.07       |
| 全リン                                | mg/L    |               | 0.017      | 0.016       |             |             |           |           |               | 0.052      |
| 全リン(溶存態)                           | mg/L    |               | 0.007      | 0.014       |             |             |           |           |               | 0.033      |
| 溶性ケイ酸                              | mg/L    |               | 9.9        | 8.8         |             |             |           |           |               | 9.5        |
| クロロフィルa                            | μg/L    |               | 7.3        | 9.3         |             |             |           |           |               | 9.0        |
| 生物総数                               | /mL     |               | 350        | 270         |             |             |           |           |               | 172        |

# 原水水質試験結果書

令和8年9月

|                                      |         | 明智川    | 岩倉取水口    | 明治用水頭首工 | 細川頭首工    |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---------|--------|----------|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 採水日                                  |         | 9月2日   | 9月2日     | 9月2日    | 9月2日     |  |  |  |  |  |
| 天候前日                                 |         | 晴      | 晴        | 晴       | 晴        |  |  |  |  |  |
| 天候当日                                 |         | 晴      | 晴        | 晴       | 晴        |  |  |  |  |  |
| 気温                                   | ℃       | 31.0   | 31.3     | 32.8    | 33.2     |  |  |  |  |  |
| 水温                                   | ℃       | 23.3   | 25.4     | 27.0    | 28.0     |  |  |  |  |  |
| 一般細菌                                 | 個/mL    | 780    | 370      | 410     | 1,000    |  |  |  |  |  |
| 大腸菌(MPN)                             | /100mL  | 330    | 50       | 7.5     | 140      |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物                         | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 水銀及びその化合物                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物                           | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物                             | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ヒ素及びその化合物                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物                             | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 亜硝酸態窒素                               | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| フッ素及びその化合物                           | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ホウ素及びその化合物                           | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素                                | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン                              | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン                           | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| PFOS及びPFOA                           | ng/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ベンゼン                                 | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 亜鉛及びその化合物                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| アルミニウム及びその化合物                        | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 鉄及びその化合物                             | mg/L    | 0.10   | 0.14     | 0.14    | 0.15     |  |  |  |  |  |
| 溶存鉄                                  | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 銅及びその化合物                             | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ナトリウム及びその化合物                         | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| マンガン及びその化合物                          | mg/L    | 0.007  | 0.020    | 0.026   | 0.035    |  |  |  |  |  |
| 溶存マンガン                               | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン                               | mg/L    | 2.3    | 1.9      | 3.2     | 3.2      |  |  |  |  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 蒸発残留物                                | mg/L    |        | 46       |         | 51       |  |  |  |  |  |
| 陰イオン界面活性剤                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| ジェオスミン(別名)                           | ng/L    | < 1    | < 1      | 2       | 2        |  |  |  |  |  |
| 2-メチルイソボルネオール(別名)                    | ng/L    | < 1    | < 1      | < 1     | < 1      |  |  |  |  |  |
| 非イオン界面活性剤                            | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| フェノール類                               | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                    | mg/L    | 0.9    | 1.0      | 1.1     | 1.4      |  |  |  |  |  |
| pH値                                  |         | 7.7    | 7.4      | 7.4     | 7.4      |  |  |  |  |  |
| 臭気                                   |         | 厨芥臭    | 厨芥臭      | 厨芥臭     | 厨芥臭      |  |  |  |  |  |
| 臭気強度(TON)                            |         |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 色度                                   | 度       | 3.5    | 3.9      | 4.1     | 5.2      |  |  |  |  |  |
| 濁度                                   | 度       | 1.3    | 1.5      | 1.7     | 2.0      |  |  |  |  |  |
| アンチモン及びその化合物                         | mg/L    |        | < 0.001  |         | < 0.001  |  |  |  |  |  |
| ウラン及びその化合物                           | mg/L    |        | < 0.0001 |         | < 0.0001 |  |  |  |  |  |
| ニッケル及びその化合物                          | mg/L    |        | < 0.001  |         | < 0.001  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン                          | mg/L    |        | < 0.0004 |         | < 0.0004 |  |  |  |  |  |
| トルエン                                 | mg/L    |        | < 0.02   |         | < 0.02   |  |  |  |  |  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                     | mg/L    |        | < 0.008  |         | < 0.008  |  |  |  |  |  |
| 農薬類                                  |         |        | 0.00     |         | 0.00     |  |  |  |  |  |
| 遊離炭酸                                 | mg/L    |        | 1.5      |         | 1.0      |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                       | mg/L    |        | < 0.001  |         | < 0.001  |  |  |  |  |  |
| メチル-tert-ブチルエーテル                     | mg/L    |        | < 0.002  |         | < 0.002  |  |  |  |  |  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                  | mg/L    |        | 4.2      |         | 5.3      |  |  |  |  |  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                         |         |        | -2.0     |         | -1.8     |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン                         | mg/L    |        | < 0.001  |         | < 0.001  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導度                                | mS/m    | 6.1    | 5.3      | 6.4     | 6.0      |  |  |  |  |  |
| 総アルカリ度                               | mg/L    | 22.5   | 19.5     | 22.0    | 20.5     |  |  |  |  |  |
| アンモニア態窒素                             | mg/L    | < 0.01 | < 0.01   | 0.01    | < 0.01   |  |  |  |  |  |
| 紫外線(UV)吸光度                           |         |        | 0.031    |         | 0.040    |  |  |  |  |  |
| 嫌気性芽胞菌                               | 個/100mL |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 透明度                                  | m       |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 溶存酸素                                 | mg/L    | 8.4    | 8.2      | 7.6     | 7.7      |  |  |  |  |  |
| 酸素飽和百分率                              | %       | 100    | 100      | 95      | 97       |  |  |  |  |  |
| 全窒素                                  | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 全窒素(溶存態)                             | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| リン酸イオン                               | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 全リン                                  | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 全リン(溶存態)                             | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 溶性ケイ酸                                | mg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| クロロフィルa                              | μg/L    |        |          |         |          |  |  |  |  |  |
| 生物総数                                 | /mL     |        |          |         |          |  |  |  |  |  |

# 原水水質試験結果書

令和8年9月

|                                    |         | 大野<br>頭首工 | 万場調整池<br>取水塔 | 駒場池<br>取水塔 | 三ッ口池<br>取水塔 | 牟呂松原<br>頭首工 | 森岡<br>取水場 |  |  |  |
|------------------------------------|---------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|
| 採水日                                |         | 9月7日      | 9月8日         | 9月7日       | 9月8日        | 9月7日        | 9月8日      |  |  |  |
| 天候前日                               |         | 雨         | 雨            | 雨          | 雨           | 雨           | 雨         |  |  |  |
| 天候当日                               |         | 雨         | 曇時々雨         | 雨          | 曇時々雨        | 雨           | 曇時々雨      |  |  |  |
| 気温                                 | ℃       | 25.1      | 27.9         | 23.2       | 26.5        | 24.4        | 26.0      |  |  |  |
| 水温                                 | ℃       | 22.7      | 27.4         | 24.1       | 25.3        | 23.0        | 24.4      |  |  |  |
| 一般細菌                               | 個/mL    | 1,200     | 84           | 230        | 1,600       | 3,000       | 4,000     |  |  |  |
| 大腸菌(MPN)                           | /100mL  | 190       | 2.0          | 13         | 21          | 390         | 610       |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| セレン及びその化合物                         | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 六価クロム化合物                           | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 四塩化炭素                              | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ジクロロメタン                            | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| トリクロロエチレン                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| PFOS及びPFOA                         | ng/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ベンゼン                               | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L    | 0.08      | 0.01         | 0.06       | 0.08        | 0.13        | 0.07      |  |  |  |
| 溶存鉄                                | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 銅及びその化合物                           | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L    | 0.017     | 0.002        | 0.007      | 0.022       | 0.011       | 0.008     |  |  |  |
| 溶存マンガン                             | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 塩化物イオン                             | mg/L    | 5.0       | 2.8          | 4.5        | 4.5         | 2.9         | 2.9       |  |  |  |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 蒸発残留物                              | mg/L    | 77        |              |            |             |             | 61        |  |  |  |
| 陰イオン界面活性剤                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| ジェオスミン(別名)                         | ng/L    | 2         | 6            | 3          | 2           | 2           | 2         |  |  |  |
| 2-メチルイソボルネオール(別名)                  | ng/L    | 1         | 1            | < 1        | 1           | 3           | 2         |  |  |  |
| 非イオン界面活性剤                          | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| フェノール類                             | mg/L    |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | mg/L    | 1.1       | 1.5          | 1.4        | 1.4         | 1.6         | 1.5       |  |  |  |
| pH値                                |         | 7.6       | 7.9          | 8.2        | 7.7         | 7.5         | 8.3       |  |  |  |
| 臭気                                 |         | 厨房臭       | 厨房臭          | 藻臭         | 生ぐさ臭        | 厨房臭         | 厨房臭       |  |  |  |
| 臭気強度(TON)                          |         |           |              |            | 1           |             |           |  |  |  |
| 色度                                 | 度       | 3.7       | 2.0          | 3.3        | 4.0         | 6.2         | 6.1       |  |  |  |
| 濁度                                 | 度       | 1.8       | 1.4          | 1.9        | 3.6         | 2.4         | 1.6       |  |  |  |
| アンチモン及びその化合物                       | mg/L    | < 0.001   |              |            |             |             | < 0.001   |  |  |  |
| ウラン及びその化合物                         | mg/L    | < 0.0001  |              |            |             |             | < 0.0001  |  |  |  |
| ニッケル及びその化合物                        | mg/L    | < 0.001   |              |            |             |             | < 0.001   |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン                        | mg/L    | < 0.0004  |              |            |             |             | < 0.0004  |  |  |  |
| トルエン                               | mg/L    | < 0.02    |              |            |             |             | < 0.02    |  |  |  |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)                   | mg/L    | < 0.008   |              |            |             |             | < 0.008   |  |  |  |
| 農薬類                                |         | 0.00      |              |            |             |             | 0.00      |  |  |  |
| 遊離炭酸                               | mg/L    | 1.0       |              |            |             |             | 0.5       |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン                     | mg/L    | < 0.001   |              |            |             |             | < 0.001   |  |  |  |
| メチル-tert-ブチルエーテル                   | mg/L    | < 0.002   |              |            |             |             | < 0.002   |  |  |  |
| 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)                | mg/L    | 4.5       |              |            |             |             | 6.1       |  |  |  |
| 腐食性(ランゲリア指数)                       |         | -1.1      |              |            |             |             | -0.72     |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン                       | mg/L    | < 0.001   |              |            |             |             | < 0.001   |  |  |  |
| 電気伝導度                              | mS/m    | 11.7      | 6.0          | 10.6       | 10.4        | 8.5         | 8.4       |  |  |  |
| 総アルカリ度                             | mg/L    | 40.0      | 20.0         | 34.5       | 33.0        | 29.0        | 29.0      |  |  |  |
| アンモニア態窒素                           | mg/L    | < 0.01    | < 0.01       | < 0.01     | < 0.01      | 0.02        | 0.01      |  |  |  |
| 紫外線(UV)吸光度                         |         | 0.030     |              |            |             |             | 0.043     |  |  |  |
| 嫌気性芽胞菌                             | 個/100mL |           |              |            |             |             |           |  |  |  |
| 透明度                                | m       |           | 3.5          | 2.5        | > 1.5       |             |           |  |  |  |
| 溶存酸素                               | mg/L    | 8.0       | 7.8          | 9.3        | 8.7         | 7.9         | 9.2       |  |  |  |
| 酸素飽和百分率                            | %       | 96        | 100          | 113        | 109         | 94          | 111       |  |  |  |
| 全窒素                                | mg/L    |           | 0.22         | 0.59       | 0.61        |             |           |  |  |  |
| 全窒素(溶存態)                           | mg/L    |           | 0.15         | 0.52       | 0.51        |             |           |  |  |  |
| リン酸イオン                             | mg/L    |           | < 0.01       | < 0.01     | < 0.01      |             |           |  |  |  |
| 全リン                                | mg/L    |           | 0.010        | 0.014      | 0.021       |             |           |  |  |  |
| 全リン(溶存態)                           | mg/L    |           | 0.005        | 0.007      | 0.007       |             |           |  |  |  |
| 溶性ケイ酸                              | mg/L    |           | 8.4          | 10.6       | 10.3        |             |           |  |  |  |
| クロロフィルa                            | μg/L    |           | 4.2          | 9.4        | 8.7         |             |           |  |  |  |
| 生物総数                               | /mL     |           | 641          | 112        | 211         |             |           |  |  |  |