浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		高蔵寺 浄水場浄水	高蔵寺高区 供給点	高蔵寺中区 供給点	高蔵寺低区 供給点	旭低区 供給点	旭第2 供給点	穴田 供給点	瀬戸山口 供給点	瀬戸菱野 供給点
採水日		10月5日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月7日	10月7日
水温	℃	19.8	18.2	18.3	18.4	18.4	18.7	18.9	19.7	19.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09	0.08	0.08	0.08					
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002					
クロロホルム	mg/L	0.005	0.003	0.003	0.005					
ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002					
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.004	0.004	0.007					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	< 0.002	< 0.002	0.003					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002					
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008					
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03					
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01					
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
塩化物イオン	mg/L	4.1	4.2	4.3	4.2	4.5	4.4	4.4	5.1	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.4								
蒸発残留物	mg/L	43								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		尾張東部浄水場浄水	東郷第2供給点	三好ヶ丘供給点	三ヶ峯供給点					
採水日		10月5日	10月7日	10月7日	10月7日					
水温	℃	19.1	18.4	18.8	18.8					
一般細菌	個/mL	0	0	0	0					
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)					
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.10								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.008								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	4.9	4.5	4.5	4.8					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.5								
蒸発残留物	mg/L	41								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1					
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1					
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4					
pH値		7.2	7.3	7.3	7.3					
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7					
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		上野 浄水場浄水	大府第2 供給点	大府第3 供給点	東海第2 供給点	刈谷第1 供給点	豊明第1 供給点	東海第4 供給点		
採水日		10月5日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日		
水温	℃	21.4	20.3	20.3	20.4	20.5	21.1	20.6		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.008								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.6								
蒸発残留物	mg/L	38								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	2	2	2	2	2	2		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5		
pH値		7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		知多 浄水場浄水	阿久比第2 供給点	知多第1 供給点	東浦第2 供給点	阿久比第1 供給点	常滑第1 供給点	半田第1 供給点	半田第3 供給点	阿久比第3 供給点
採水日		10月5日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日
水温	℃	21.8	21.4	21.4	21.6	21.3	21.4	21.5	21.8	21.8
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002	< 0.002							< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002	< 0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.002	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.008	0.008	0.008	0.009	0.011	0.012
トリクロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	6.3	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	31.3								
蒸発残留物	mg/L	62								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		東浦第1供給点	東海第3供給点	武豊第1供給点	半田第2供給点	常滑第2供給点	常滑第3供給点	武豊第2供給点	美浜第1供給点	美浜第2供給点
採水日		10月7日	10月7日	10月5日	10月5日	10月5日	10月6日	10月5日	10月5日	10月5日
水温	℃	21.7	21.9	22.1	21.9	22.0	21.6	22.2	22.8	22.6
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L						< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L						< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L						< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L						0.08			
クロロ酢酸	mg/L						< 0.002			
クロロホルム	mg/L						0.005			
ジクロロ酢酸	mg/L						0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L						0.001			
臭素酸	mg/L						< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L						0.009			
トリクロロ酢酸	mg/L						0.002			
ブロモジクロロメタン	mg/L						0.003			
ブロモホルム	mg/L						< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L						< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L						< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L						0.03			
鉄及びその化合物	mg/L						< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L						< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L						< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.7	7.0	6.3	7.0	6.6	7.1	7.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		南知多第1供給点	南知多第2供給点	南知多第3供給点						
採水日		10月5日	10月5日	10月5日						
水温	℃	23.5	23.3	23.4						
一般細菌	個/mL	0	0	0						
大腸菌		(-)	(-)	(-)						
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L									
クロロ酢酸	mg/L									
クロロホルム	mg/L									
ジクロロ酢酸	mg/L									
ジブロモクロロメタン	mg/L									
臭素酸	mg/L									
総トリハロメタン	mg/L									
トリクロロ酢酸	mg/L									
ブロモジクロロメタン	mg/L									
ブロモホルム	mg/L									
ホルムアルデヒド	mg/L									
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L									
鉄及びその化合物	mg/L									
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L									
塩化物イオン	mg/L	7.1	7.2	7.1						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1						
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	1						
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5						
pH値		7.5	7.5	7.4						
味		異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし	異常なし						
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.4						
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		犬山 浄水場浄水	犬山 供給点	尾北 供給点	江南 供給点	小牧 供給点	小牧第2 供給点	春日井(桃山) 供給点	岩倉 供給点	一宮 供給点
採水日		10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月5日	10月6日	10月6日
水温	℃	19.2	19.0	18.8	19.7	19.2	19.0	19.2	19.3	19.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.06							0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002							< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/L	0.005							0.008	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003							0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.007							0.011	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003							0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002							0.003	0.003
ブロモホルム	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008							< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03							0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01							< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001							< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.7								
蒸発残留物	mg/L	45								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	2	2	2	2	1	2	2	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		西春 供給点	春日 供給点							
採水日		10月5日	10月6日							
水温	℃	19.7	20.8							
一般細菌	個/mL	0	0							
大腸菌		(-)	(-)							
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L		0.05							
クロロ酢酸	mg/L		< 0.002							
クロロホルム	mg/L		0.010							
ジクロロ酢酸	mg/L		< 0.002							
ジブロモクロロメタン	mg/L		< 0.001							
臭素酸	mg/L		< 0.001							
総トリハロメタン	mg/L		0.013							
トリクロロ酢酸	mg/L		0.006							
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003							
ブロモホルム	mg/L		< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008							
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02							
鉄及びその化合物	mg/L		< 0.01							
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L		< 0.001							
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.3							
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	2							
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1							
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5							
pH値		7.1	7.3							
味		異常なし	異常なし							
臭気		異常なし	異常なし							
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5							
濁度	度	< 0.1	< 0.1							
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.4	0.4							
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		尾張西部 浄水場浄水	尾西 供給点	木曽川 供給点	祖父江 供給点	稲沢 供給点	美和 供給点	七宝 供給点	神守 供給点	蟹江 供給点
採水日		10月6日	10月6日	10月6日	10月7日	10月6日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日
水温	℃	19.5	20.2	20.2	20.6	20.2	20.1	20.0	20.1	20.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.10	0.08	0.08		0.09				
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002		< 0.002				
クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.011		0.011				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.003	0.003		0.006				
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.013	0.014		0.014				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.006	0.006		0.006				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003		0.003				
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008		< 0.008				
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03		0.03				
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01		< 0.01				
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001				
塩化物イオン	mg/L	4.6	4.4	4.4	4.7	4.5	4.7	4.8	4.8	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	17.2								
蒸発残留物	mg/L	48								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		佐織 供給点	津島 供給点	八開 供給点	立田 供給点	佐屋 供給点	弥富 供給点			
採水日		10月6日	10月6日	10月7日	10月7日	10月7日	10月7日			
水温	℃	20.6	20.7	20.4	20.6	20.5	20.6			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)			
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002	< 0.002							
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L	0.09	0.08							
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002							
クロロホルム	mg/L	0.011	0.012							
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002							
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001							
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001							
総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.016							
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.007							
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.004							
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001							
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008							
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03							
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01							
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001							
塩化物イオン	mg/L	4.4	4.5	4.7	4.7	4.7	4.7			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	< 1	1	1	1	1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		豊田 浄水場浄水	藤岡 供給点	豊田第1 供給点	豊田第2 供給点	三好 供給点	岡崎第1 供給点	安城第1 供給点	知立 供給点	碧南第2 供給点
採水日		10月14日	10月15日	10月15日	10月15日		10月15日	10月15日	10月14日	10月14日
水温	℃	20.4	19.9	18.9	18.8		19.6	19.5	20.1	20.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0		0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26								
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.05								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.010								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.013								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	4.4	4.9	5.1	5.1		4.6	4.6	4.6	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15.1								
蒸発残留物	mg/L	41								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	2	2	2		1	2	1	1
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5	0.4
pH値		7.4	7.3	7.3	7.4		7.3	7.4	7.4	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.6		0.5	0.6	0.6	0.5
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		豊田第3供給点	安城第2供給点	知立第2供給点	刈谷第3-2供給点	岡山供給点	笹曽根供給点	高浜第1供給点	高浜第2供給点	刈谷第2供給点
採水日		10月15日	10月13日	10月14日	10月14日	10月13日	10月13日	10月14日	10月14日	10月14日
水温	℃	18.7	19.6	19.1	19.5	19.7	20.8	21.3	21.2	21.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L		< 0.002			< 0.002	< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L		0.15			0.11	0.14			
クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L		0.008			0.009	0.010			
ジクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.003	0.003			
ジブロモクロロメタン	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L		0.011			0.012	0.013			
トリクロロ酢酸	mg/L		0.005			0.005	0.006			
ブロモジクロロメタン	mg/L		0.003			0.003	0.003			
ブロモホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008	< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L		< 0.01			< 0.01	< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03	0.03			
鉄及びその化合物	mg/L		< 0.01			< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L		< 0.01			< 0.01	< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L		< 0.001			< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	5.1	5.2	5.2	5.2	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	2	2	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
pH値		7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		刈谷第3 供給点								
採水日		10月14日								
水温	℃	21.2								
一般細菌	個/mL	0								
大腸菌		(-)								
カドミウム及びその化合物	mg/L									
水銀及びその化合物	mg/L									
セレン及びその化合物	mg/L									
鉛及びその化合物	mg/L									
ヒ素及びその化合物	mg/L									
六価クロム化合物	mg/L									
亜硝酸態窒素	mg/L									
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L									
フッ素及びその化合物	mg/L									
ホウ素及びその化合物	mg/L									
四塩化炭素	mg/L									
1,4-ジオキサン	mg/L									
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L									
ジクロロメタン	mg/L									
テトラクロロエチレン	mg/L									
トリクロロエチレン	mg/L									
PFOS及びPFOA	ng/L									
ベンゼン	mg/L									
塩素酸	mg/L									
クロロ酢酸	mg/L									
クロロホルム	mg/L									
ジクロロ酢酸	mg/L									
ジブロモクロロメタン	mg/L									
臭素酸	mg/L									
総トリハロメタン	mg/L									
トリクロロ酢酸	mg/L									
ブロモジクロロメタン	mg/L									
ブロモホルム	mg/L									
ホルムアルデヒド	mg/L									
亜鉛及びその化合物	mg/L									
アルミニウム及びその化合物	mg/L									
鉄及びその化合物	mg/L									
銅及びその化合物	mg/L									
ナトリウム及びその化合物	mg/L									
マンガン及びその化合物	mg/L									
塩化物イオン	mg/L	4.9								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L									
蒸発残留物	mg/L									
陰イオン界面活性剤	mg/L									
ジェオスミン(別名)	ng/L	2								
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1								
非イオン界面活性剤	mg/L									
フェノール類	mg/L									
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5								
pH値		7.2								
味		異常なし								
臭気		異常なし								
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5								
濁度	度	< 0.1								
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.4								
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L									

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		幸田浄水場浄水	岡崎第2供給点	幸田第1供給点	幸田第2供給点	幸田第3供給点	上羽角供給点	八ツ面供給点	碧南第1供給点	
採水日		10月14日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月14日	
水温	℃	21.0	20.5	20.2	21.1	20.9	20.1	20.5	21.0	
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08		
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002		
クロロホルム	mg/L	0.007	0.007	0.008	0.013	0.011	0.009	0.010		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001		
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.010	0.011	0.019	0.017	0.013	0.015		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.008	0.007	0.006	0.006		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004		
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01		
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		
塩化物イオン	mg/L	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.2	6.2	6.3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19.4								
蒸発残留物	mg/L	53								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	2	2	2	2	2	2	2	2	
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		豊橋 浄水場浄水	豊橋第1 供給点	権現 調整池	一宮 供給点	新城第1 供給点	新城第2 供給点			
採水日		10月14日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日			
水温	℃	21.8	21.7	21.7	22.2	22.2	22.7			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.06								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.006								
ジクロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.009								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	27.2								
蒸発残留物	mg/L	58								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4			
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		豊川浄水場浄水	音羽供給点	小坂井供給点	御津供給点	蒲郡第3供給点	蒲郡高区供給点	蒲郡低区供給点		
採水日		10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日	10月13日		
水温	℃	22.6	22.0	23.6	22.1	22.4	22.4	22.3		
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001								
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002								
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.09								
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002								
クロロホルム	mg/L	0.010								
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001								
臭素酸	mg/L	< 0.001								
総トリハロメタン	mg/L	0.014								
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005								
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004								
ブロモホルム	mg/L	< 0.001								
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008								
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01								
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02								
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01								
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01								
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.2								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.3	6.3		
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21.9								
蒸発残留物	mg/L	52								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	1	1	1	1	1	1	1		
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7		
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4		
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4		
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。

浄水水質検査結果書

令和8年10月

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

		豊橋南部浄水場浄水	豊橋第3供給点	豊橋第4供給点	田原供給点	赤羽根供給点	渥美供給点			
採水日		10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日			
水温	℃	22.5	22.4	22.7	22.5	22.9	23.4			
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0			
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003								
水銀及びその化合物	mg/L	< 0.00005								
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001								
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001					< 0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001								
六価クロム化合物	mg/L	< 0.002					< 0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004								
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24								
フッ素及びその化合物	mg/L	< 0.05								
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.1								
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002								
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.005								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
ジクロロメタン	mg/L	< 0.001								
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001								
PFOS及びPFOA	ng/L	< 5								
ベンゼン	mg/L	< 0.001								
塩素酸	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09			
クロロ酢酸	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
クロロホルム	mg/L	0.010	0.010	0.018	0.013	0.018	0.020			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002			
ジブロモクロロメタン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
臭素酸	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.013	0.023	0.017	0.023	0.025			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.005	0.009	0.007	0.008	0.009			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005			
ブロモホルム	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
ホルムアルデヒド	mg/L	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008			
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01					< 0.01			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01					< 0.01			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.9								
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
塩化物イオン	mg/L	3.6	3.5	3.8	3.6	3.8	3.9			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20.9								
蒸発残留物	mg/L	46								
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02								
ジェオスミン(別名)	ng/L	3	3	3	3	3	2			
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			
非イオン界面活性剤	mg/L	< 0.005								
フェノール類	mg/L	< 0.0005								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7			
pH値		7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3			
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気強度(TON)										
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
アンチモン及びその化合物	mg/L									
ウラン及びその化合物	mg/L									
ニッケル及びその化合物	mg/L									
1,2-ジクロロエタン	mg/L									
トルエン	mg/L									
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L									
ジクロロアセトニトリル	mg/L									
抱水クロラール	mg/L									
農薬類										
残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3			
遊離炭酸	mg/L									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L									
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L									
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L									
腐食性(ランゲリア指数)										
従属栄養細菌	個/mL	0								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L									
総アルカリ度	mg/L									
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	ng/L	< 2								

水質基準項目について水道GLPの認定を受けており、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。