

令和8年度 県管理河川”水防情報”（弥富市〈旧弥富町（北）〉）

【弥富市（旧 弥富町（北）） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

<特記事項>

【筏川水位観測局（筏川）】

弥富町大字東末広字千ノ割
堤防高：TP0.27m
氾濫危険水位：TP-1.20m

【日光川水防警報基準観測局（古瀬）】

愛西市古瀬町
堤防高：TP3.20m（左岸）
TP3.04m（右岸）
氾濫危険水位：TP2.00m
避難判断水位：TP1.80m
出動水位：TP1.50m
氾濫注意水位：TP1.30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



令和8年度 県管理河川”水防情報”（弥富市〈旧弥富町（南）〉）

【弥富市(旧 弥富町（南））

施設内訳

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

<特記事項>

【水位観測局(筏川)】

弥富町大字東末広字千ノ割
堤防高 : TP0.27m
氾濫危険水位 : TP-1.20m

【日光川水防警報基準観測局(古瀬)】

愛西市古瀬町
堤防高 : TP3.20m (左岸)
TP3.04m (右岸)
氾濫危険水位 : TP2.00m
避難判断水位 : TP1.80m
出動水位 : TP1.50m
氾濫注意水位 : TP1.30m

【排水調整基準】

(日光川下流域 : 日光川内水位観測局)
排水調整準備水位 : TP1.05m
排水調整停止水位 : TP1.35m
排水調整再開水位 : TP1.25m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名 : 表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	



令和8年度 県管理河川”水防情報”（弥富市〈旧十四山村〉）

【弥富市（旧 十四山村）施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	5箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【日光川水防警報基準観測局（古瀬）】

愛西市古瀬町	
堤防高；TP3.20m（左岸）	
TP3.04m（右岸）	
氾濫危険水位；TP2.00m	
避難判断水位；TP1.80m	
出動水位；TP1.50m	
氾濫注意水位；TP1.30m	

【排水調整基準】

（日光川下流域；日光川内水位観測局）	
排水調整準備水位；TP1.05m	
排水調整停止水位；TP1.35m	
排水調整再開水位；TP1.25m	

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

