

【大治町 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	1箇所
排水調整対象ポンプ場	10箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	新川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水位観測局(大治)】

大治町大字ハツ屋字東田面

堤防高	: TP5.00m
氾濫危険水位	: TP4.00m
出動水位	: TP2.90m
氾濫注意水位	: TP2.10m

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原

堤防高	: TP6.24m (左岸)
	: TP6.28m (右岸)
氾濫危険水位	: TP5.20m
出動水位	: TP3.90m
氾濫注意水位	: TP3.00m

【五条川水位観測局(春日)】

春日町大字落合

堤防高	: TP7.20m
氾濫危険水位	: TP5.55m
避難判断水位	: TP5.05m
出動水位	: TP4.60m
氾濫注意水位	: TP3.90m

【排水調整基準】

(新川下流域: 下之一色観測局)

排水調整準備水位	: TP2.20m
排水調整停止水位	: TP3.00m
排水調整再開水位	: TP2.80m

(日光川下流域: 日光川内水位観測局)

排水調整準備水位	: TP1.05m
排水調整停止水位	: TP1.35m
排水調整再開水位	: TP1.25m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

【記載事項】

【建設事務所名: 表番号(河川名)】
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

令和8年度 県管理河川”水防情報”(大治町)

