

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊川市〈北〉）

【豊川市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【音羽川水位観測局（国府）】

豊川市森町	
堤防高	： 3. 35 m
氾濫危険水位	： 2. 70 m
避難判断水位	： 2. 40 m
出動水位	： 2. 15 m
氾濫注意水位	： 1. 85 m
（零点高	： TP 11. 58 m）

※ TP は、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡 例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...



消防署西分署倉庫（市）

【豊川市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県) 0箇所
 重要水防箇所(重要度A) 2箇所
 重要水防箇所(重要度B) 5箇所
 重要水防箇所(重要度C) 2箇所
 排水調整対象ポンプ場 0箇所
 水位・潮位観測局 7箇所
 水防警報発令河川 なし
 水防警報発令海岸 三河湾沿岸

<特記事項>

【音羽川水位観測局(国府)】

豊川市森町
 堤防高 : 3. 35m
 氾濫危険水位 : 2. 70m
 避難判断水位 : 2. 40m
 出動水位 : 2. 15m
 氾濫注意水位 : 1. 85m
 (零点高 : TP11. 58m)

【佐奈川水位観測局(佐土)】

豊川市佐土町
 堤防高 : 3. 75m
 氾濫危険水位 : 2. 80m
 避難判断水位 : 2. 45m
 出動水位 : 2. 40m
 氾濫注意水位 : 2. 15m
 (零点高 : TP16. 13m)

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】


[建設事務所名:表番号(河川名)]
 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県) 
 水防倉庫(水防管理団体) 
 重要水防箇所(重要度A) 
 重要水防箇所(重要度B) 
 重要水防箇所(重要度C) 
 排水調整対象ポンプ場 
 水位・潮位観測局 
 水防警報発令河川・海岸 

令和8年度 県管理河川”水防情報”(豊川市〈南〉)



令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊川市〈旧音羽町〉）

【豊川市（旧 音羽町）

施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	3箇所
重要水防箇所（重要度C）	1箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【音羽川水位観測局（国府）】

豊川市森町	
堤防高	； 3. 35m
氾濫危険水位	； 2. 70m
避難判断水位	； 2. 40m
出動水位	； 2. 15m
氾濫注意水位	； 1. 85m
（零点高	； TP11. 58m）

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置（河川距離標）（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...



【施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	1箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測所	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

＜特記事項＞

【音羽川水位観測局(国府)】

豊川市森町

堤防高 ; 3. 35m
 氾濫危險水位 ; 2. 70m
 避難判斷水位 ; 2. 40m
 出動水位 ; 2. 15m
 氾濫注意水位 ; 1. 85m
 (零点高 ; TP 11. 58m)

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]


位置<河川距離標> (選定理由)

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊川市〈旧御津町〉）



【豊川市（旧 小坂井町 西）
施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	2箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【佐奈川水位観測局（佐土）】

豊川市佐土町

堤防高	:3.75m
氾濫危険水位	:2.80m
避難判断水位	:2.45m
出動水位	:2.40m
氾濫注意水位	:2.15m
（零点高）	:TP16.13m

※TPIは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】


〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置（河川距離標）（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊川市〈旧小坂井町西〉）



令和8年度 県管理河川”水防情報”（豊川市〈旧小坂井町東〉）

【豊川市（旧 小坂井町 東）
施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	三河湾沿岸

＜特記事項＞

【音羽川水位観測局（国府）】

豊川市森町	
堤防高；	3. 3 5 m
氾濫危険水位；	2. 7 0 m
避難判断水位；	2. 4 0 m
出動水位；	2. 1 5 m
氾濫注意水位；	1. 8 5 m
（零点高 ； T P 1 1. 5 8 m）	

【佐奈川水位観測局（佐土）】

豊川市佐土町	
堤防高；	3. 7 5 m
氾濫危険水位；	2. 8 0 m
避難判断水位；	2. 4 5 m
出動水位；	2. 4 0 m
氾濫注意水位；	2. 1 5 m
（零点高 ； T P 1 6. 1 3 m）	

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）



【凡 例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...